



Birkerød Vandforsyning a. m. b. a.  
Att: Jens Ejnar Kristensen

**Teknik og Miljø**  
Natur, Park og Miljø  
Øverødvej 2  
2840 Holte  
Tlf. 46 11 24 00  
TOM@rudersdal.dk

Sendt som e-mail

## **Teknisk tilsyn på Birkerød Vandværk mv. – tilsynsbrev og afrapportering**

20. december 2018

Rudersdal Kommune foretog den 27. november 2018 varslet teknisk tilsyn på Birkerød Vandværk. Tilsynet blev udført efter Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Sagsnr.: 2018 - 7583  
Sagsbehandler:  
Peter Rasmussen  
pera@rudersdal.dk  
Tlf. 46 11 24 10

Tilsynet omfattede Birkerød Vandværk, vandtårn og indvindingsboring DGU-nr. 193.1071 og 193.1278.

Ved tilsynet deltog Jens Ejnar Kristensen, Birkerød Vandforsyning og Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune.

Tilsynets indhold og resultater fremgår af vedlagte rapport.

Generelt kunne det konstateres, at indretningen af vandværket og øvrige installationer er tilfredsstillende, ligesom driften generelt er god. Der er enkelte bemærkninger til rentvandbeholderen, vandtårnets vedligehold og ventilation samt hegning af en indvindingsboring (se tilsynsrapporten).

Det er konstateret, at Birkerød Vandforsyning ikke laver op til kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 information til forbrugerne (se tilsynsrapporten).

### **Opfølgning**

Birkerød Vandforsyning var i forvejen opmærksom på de nævnte forhold vedrørende rentvandstank, vandtårn og hegning. Det blev aftalt, at tilstanden af vinduerne i vandtårnet monitoreres nøje. Desuden bør der være øget opmærksomhed på vandtårnets klimaskærm grundet dets alder. Udluftningen søges tilpasset årstiden med henblik på reduktion af kondensdannelsen i vandbeholderen.

Rentvandstanken er i dag udlagt til parkering samt tung trafik til og fra materialeoplag. Dette udgør en potentiel risiko, som vil være stigende i takt med konstruktionens aldring. Birkerød Vandforsyning bør derfor

### **Åbningstid**

Mandag-onsdag kl. 10-15  
Torsdag kl. 10-17  
Fredag kl. 10-13

undersøge tankens tilstand nøjere og overveje en omlægning af arealet således, at risiko for spild og tung trafik på og omkring rentvandstanken ophører.

Det er aftalt, at Birkerød Vandforsyning opdaterer sin hjemmeside iht. bekendtgørelsen ultimo januar 2019.

På forsyningens initiativ blev det aftalt, at fremtidige tilsyn også skal omfatte trykforøgere og distrikstmålerbrønde.

### **Offentliggørelse**

I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 25, stk. 5, skal Rudersdal Kommune, som tilsynsmyndighed, offentliggøre tilynets indhold og resultat. Dette vil ske på kommunens hjemmeside.